

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-20/20-9
Датум: 16. 03. 2020.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 08/20 – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА РАДАРСКОМ
ЦЕНТРУ САМОШ – ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 08/20 – Санација објекта на радарском центру Самош – замена столарије, постављена су следећа питања понуђача:

Питање 1:

- “ 1. Molimo za pojasnjenje tehnicke specifikacije: koji profil je zahtevan, koji paket stakala, koji okov, debljina ojacanja I broj dihtung guma, kako bismo mogli dati sto precizniji ponudu ?
2. Podprozorske daske koje su trazene da li su PVC ili ALU?
3. Postojeca stolarija koja se demontira nije navedeno od kog je materijala (metal, drvo ili neka druga vrsta materijala)?
4. S’ obzirom da ima demontaze stolarije, da li treba predvideti I obradu spaletni?
5. Da li predvidjeno odvoz demontirane stolarije na deponiju I do koliko km zbog kalkulacije troskova?
6. U delu skracenica (str. 6 od 40) je navedeno da 6K oznacava sestokomorno staklo. Molimo Vas da nam blize objasnite ovu skracenicu?

Одговор на питања:

1. Шестокоморни профил, 4мм стакло -12мм ласна- 4мм стакло, бр. гума 2.
2. Попрозорске даске су ПВЦ.
3. Постојећа столарија је дрвена.
4. Не.
5. Не.
6. Стакла обична (нормал), профили су шестокоморни.

за Комисију за јавну набавку

Зоран Бабић, дипл. мет.