

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд  
Евиденциони број: 404-88/14-7  
Датум: 18.06.2014.

**ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  
ВРЕДНОСТИ БР. 15/14 – НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ „РХМЗ“-А**

За јавну набавку мале вредности бр.15/14 – Набавка електроматеријала за потребе „РХМЗ“-а,  
постављена су следећа питања понуђача:

**Питања:**

Poštovani,

Najljubaznije Vas molim za pojašnjenja na sledećim pozicijama :

Poz br. 11 - koliko polova , "B" ili "C" varijanta ?

Poz. br. 18 - koji grejač je u pitanju ( W ) ?

Poz. br. 20 - da li se misli na kutiju sa tri utična mesta sa produžnim kablo ( i od koliko metara ) ili bez produžnog kabla ?

Poz. br. 31 - da li treba nuditi kutiju sa osiguračima ( i kojim ) ili bez ?

Poz. br. 39 - Da li treba nuditi reflektor sa sijalicom ( i kojom ) ili bez ?

Poz br. 43 - isto pitanje kao i za poziciju 31.

**Одговори:**

Поз. бр. 11 – Односи се на једнополни, „С“ варијанта.

Поз. бр. 18 – Односи се на грејач од 2000 W (2 KW).

Поз. бр. 20 – Односи се на кутију без продужног кабла.

Поз. бр. 31 – Односи се на кутију без осигурача.

Поз. бр. 39 – Односи се на рефлектор са сијалицом.

Поз. бр. 43 – Односи се на кутију без осигурача.

за Комисију за јавну набавку  
Ђуро Вуксан, дипл.инж.