

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд  
Евиденциони број: 404-32/16-7  
Датум: 11. 05. 2016.

**ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У  
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 15/16 - НАБАВКА АКУМУЛАТОРА, РЕГУЛАТОРА  
ПУЊЕЊА, БАТЕРИЈА И БАТЕРИЈСКИХ ЛАМПИ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ  
ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО**

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 15/16 – Набавка акумулатора, регулатора пуњења, батерија и батеријских лампи, обликована у две партије тако да се свака партија може уговорати засебно, постављена су следећа питања понуђача:

**Питање:**

1. Наручилац у предметној конкурсној документацији, за партију 1, тражи „Регулатор пуњења 12/24 V и 30 A“.  
Да ли Наручилац мисли на класични пуњач акумулатора?

**Одговор:**

Регулатор пуњења акумулатора 12/24V и 30A соларним панелима.

за Комисију за јавну набавку

Братислав Татић, дипл. инж.