

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд  
Евиденциони број: 404-37/17-7  
Датум: 28. 04. 2017.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 23/17 - НАБАВКА И УГРАДЊА БАТЕРИЈА  
ЗА УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ НА РЦ "САМОШ"

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 23/17 – Набавка и уградња батерија за уређај за непрекидно напајање на РЦ "Самош", постављена су следећа питања понуђача:

**Питање 1:**

"Da li možete da navedete proizvođača i tip baterija (oznaka, kapacitet, dimenzije) koje su trenutno ugrađene u predmetni UPS"

**Одговор 1:**

Батерија је APC 7Ah, за UPS Riello MST 30.

**Питање 2:**

"Da li su baterije smeštene u istom kabinetu sa UPS-om ili se nalaze u odvojenom baterijskom kabinetu?"

**Одговор 2:**

Део батерија је смештен у самом UPS-у, а део је у посебном боксу.

за Комисију за јавну набавку

Ђуро Вуксан, дипл. инж.