

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-38/15-10
Датум: 14.04.2015.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 05/15 - СЕРВИСИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПП
ОПРЕМЕ РХМЗ-А

За јавну набавку у отвореном поступку бр.05/15 – Сервисирање и контрола ПП
опреме РХМЗ-а, постављена су следећа питања понуђача:

Питање:

1. Obzirom da je Zakonom o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS“ br. 111/2009 u čl. 43., kao i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS“) br.20/ 2015 u čl.22. period **Predmetne usluge pod br.6.** definisan praktično na mesec dana, da li znate da činite grešku time što u ovoj JN za usluge pod br.6, tražite uslugu za period provere ispravnosti ovih instalacija za „najduže šest meseci“, jer je to u suprotnosti sa Zakonom?
2. Da li sme da se raspisuje Javna nabavka, ako se njom traže ponude za usluge pod uslovima koji su suprotni Zakonu o zaštiti od požara i ko je u tom slučaju odgovoran ako dođe do štete ili žrtava u akcidentnom slučaju?
3. Da li ste spremni da ovu JN preuredite i da sve slične usluge stavite u odvojene-posebne „partije“ od kojih bi jedna partija bila samo **Predmetne usluge pod br.6.** - posebna partija, jer se period provere ispravnosti vrši u drugačijem periodu od perioda pregleda ostale opreme“?

Одговор:

1. Наручилац остаје при контроли предметне услуге на сваких шест месеци и тиме не крши Закон о заштити од пожара.
2. Одговор на ово питања садржан је у одговору на претходно питање.
3. Наручилац остаје при објављеној конкурсној документацији, без измена, јер се ради о контроли исправности истоветне опреме, а период контрола не издваја предметну услугу под бр.6, од остале опреме

за Комисију за јавну набавку

Божо Марковић, дипл.проф.одбр.