

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-49/15-10
Датум: 14.05.2015.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 10/15 - НАДЗОР И ОДРЖАВАЊЕ ИТ
СИСТЕМА РХМЗ-А СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

За јавну набавку у отвореном поступку бр.10/15 – Надзор и одржавање ИТ система РХМЗ-а са уградњом резервних делова, постављена су следећа питања понуђача:

Питање:

Поштовани,

Сходно Закону о Јавним набавкама, Члан 63, став 2, а у вези предметне набавке, овим путем тражимо додатне информације, односно појашњена у вези са припремањем понуде:

Сходно измени конкурсне документације од датума 08.05.2015. :

“Наведене послове у вези са заменом батерија и монтажне радове, неопходно је да изврши лице сертификовано за сервисирање и рад са предметним уређајима.”

Наше питање:

Да ли је потребно да Понуђач достави уз понуду и сертификате лица који су овлашћена за сервисирање предметних уређаја, обзиром да УПС уређаји APC MGE Galaxy 3500 30kVA и APC Symmetra LX 16kVA, произвођача Schneider Electric by APC, захтевају сертификовано сервисирање и пуштање у рад као и угадњу свих резервних делова, укључујући и тражене батеријске модуле (због признавања гаранције).

Одговор:

Није неопходно да понуђач достави уз понуду и сертификат лица овлашћених за сервисне услуге за наведене предметне уређаје. Наручилац ће, уколико буде била потреба за таквим услугама, имати право да од уговореног извршиоца захтева да достави доказ да су лица која ће извршити сервисне услуге на наведеним типовима уређаја, овлашћена и сертификована за такве услуге.

за Комисију за јавну набавку

Периша Шундерић, дипл.мет.