

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-125/16-7
Датум: 29. 11. 2016.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 35/16 - НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 35/16 – Набавка
електроматеријала, постављена су питања понуђача:

Питање 1 :

“Pozicija 3 - Sijalice bistre E 14 (Minjon)

Питанје: Која је снага sijalica ?”

Одговор 1:

40 W.

Питање 2:

“Pozicija 4 - Led sijalice 8 W za grlo E 27

Питанје: Који је облик sijalice i која боја svetlosti ?”

Одговор 2:

Боја бела или жута, облик класичне сијалице.

Питање 3:

“Pozicija 5 - Štedljive sijalice E 27, 18-20 W)

Питанје: Који је облик sijalice i која боја svetlosti ?”

Одговор 3:

Боја бела или жута, облик небитан.

Питање 4:

“Poz 9 - Halogena lampa od 30 W

Питанја: Da li možete detaljnije objasniti o kakvoj se lampi radi (oblik, dimenzije, namena)? Za koji radni napon je predviđena (12 V ili 230 V)?”

Одговор 4:

Напон 230V, спољна лампа, облик небитан.

Питање 5:

“Poz 16 - Grejač za kvarcne peći 700 W (39 cm)

Питанје: Na tržištu ne postoji traženi grejač od 700 W, već samo od 600 W tražene dužine. Da li može da se ponudi taj grejač kao ekvivalentan?”

Одговор 5:

Може да се понуди грејач од 600W.

Питање 6:

“Poz 23 - Halogena sijalica 12V 50W

Pitanje: Koja vrsta sijalice (vrsta grla) je u pitanju?”

Одговор 6:

Халогена сијалица 12V, 50W, убодно грло, произвођач VITO или одговарајуће.

Питање 7:

“Poz 32 - Led lampa 10W nadzidna

Pitanja: Da li možete detaljnije objasniti o kakvoj se lampi radi (oblik, boja svetlosti, dimenzije)?
Za koji radni napon je predviđena (12 V ili 230 V)?”

Одговор 7:

Лед лампа 10 или 12 V, 220 V, бела или жута, облик небитан.

за Комисију за јавну набавку

Братислав Татић, дипл. инж.